

HYDROCEM BESCHLEUNIGER  
**OPTIMERA 7 - 14 - 20**

**ZERTIFIKAT**

**VOC-Emission von Bauprodukten**



**Hersteller:** HYDROCEM Estrichtechnologie, 24941 Flensburg  
**Prüfprodukt:** Hydrocem-Beschleuniger OPTIMERA (HOB) 7-14-20 Tage  
**Prüfgut:** Normestrich mit OPTIMERA-Zusatz 600 ml  
**Prüfdatum:** 01.12.2017

AgBB-Schema	Anforderung	Eingehalten
28 Tage		
TOC-Gehalt	$\leq 1 \text{ mg/m}^3$	✓
SVOC-Gehalt	$\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$	✓
VOC mit NIK ( R )	$R_i \leq 1$	✓
VOC ohne NIK	$< 0,1 \text{ mg/m}^3$	✓

Die mit dem zu prüfenden Produkt versetzte Estrichprobe wurde in einer Prüfkammer nach DIN ISO 16000-9 geprüft und nach AgBB Schema Abb. 1 bewertet und ist somit für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Dr. Marx GmbH  
material testing and consulting

Spiesen-Elversberg, 30.01.2018

Prüfbericht ALAB A 31712036  
Messbericht Nr. 1311/1272

  
( Dr. Johannes Däges )