

HYDROCEM BESCHLEUNIGER OPTINOL 10 - 12

ZERTIFIKAT

VOC-Emission von Bauprodukten

dr. marx GmbH

Hersteller: HYDROCEM Estrichtechnologie, 24941 Flensburg
Prüfprodukt: Hydrocem-Beschleuniger OPTINOL 10 – 12 Tage
Prüfgut: Normestrich mit OPTINOL-Zusatz 500 ml
Prüfdatum: 22.11.2017

AgBB-Schema	Anforderung	Eingehalten
28 Tage		
TOC-Gehalt	$\leq 1 \text{ mg/m}^3$	✓
SVOC-Gehalt	$\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$	✓
VOC mit NIK (R)	$R_i \leq 1$	✓
VOC ohne NIK	$< 0,1 \text{ mg/m}^3$	✓

Die mit dem zu prüfenden Produkt versetzte Estrichprobe wurde in einer Prüfkammer nach DIN ISO 16000-9 geprüft und nach AgBB Schema Abb. 1 bewertet und ist somit für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Dr. Marx GmbH
material testing and consulting

Spiesen-Elversberg, 30.01.2018

Prüfbericht ALAB A 31712036
Messbericht Nr. 1311/1272



(Dr. Johannes Däges)